



Referenzprojekt: Hygiene in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb

Aufgabenstellung: Reduzierung des Keimeintrags in das Prozesswassersystem eines lebensmittelverarbeitenden Betriebes.



Anwendung: Prozesswasser für Lebensmittelherstellung
Wasserart: Öffentliches Trinkwasser
Anwendungsstelle: Hauseingang (Point of entry)
Wassertyp: Kaltwasser
Durchflussleistung: 0,5 m³/h
Verbrauch pro Tag: ca. 2 m³

Ausgangslage:

Ein lebensmittelverarbeitender Betrieb findet am Eingang in das Prozesswassersystem und an den Zapfstellen in der Produktion regelmäßig erhöhte Werte für Koloniezahlen bei 22°C und 36°C. Bezüglich E.Coli, coliformen Keimen und Enterokokken werden keine auffälligen Werte gemessen.

Die Grenzwerte richten sich nach der Trinkwasserverordnung, da laut § 3 Absatz 1 Buchstabe b alles Wasser als Trinkwasser definiert wird, welches in einem Lebensmittelbetrieb für die Herstellung, Behandlung, Konservierung oder zum Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die für den menschlichen Gebrauch bestimmt sind, verwendet wird.

Daher wird in regelmäßigen Abständen das Prozesswassersystem mikrobiologisch untersucht. Bei Nichteinhalten des Trinkwassergrenzwertes werden Maßnahmen, sowie eine Nachbeprobung empfohlen. Eine chemische Dosierung von Bioziden, wie etwa Chlordioxid oder Natriumhypochlorit ist nicht möglich, da das Prozesswasser direkt für die Produktion von Lebensmitteln verwendet wird.

Verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel der Austausch der Rohrleitungen und Ersetzen durch Edelstahlleitungen (V2A) führten lediglich zu vorübergehenden Verbesserungen. Nach einigen Wochen zeigen sich stets erneut erhöhte Koloniezahlen. Dies deutet auf einen kontinuierlichen Keimeintrag hin.

Es gibt keine Stagnationsleitungen. Zudem werden die Rohrleitungen zur Produktion von Montag bis Samstag regelmäßig genutzt und somit ist eine Entnahme an allen drei vorhandenen Zapfstellen gewährleistet.





Ziel/Vorgehen:

Einbau einer Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 um ohne Zusatz von Chemikalien dauerhaft den Keimeintrag zu verringern und für hygienisch einwandfreies Prozesswasser zur Produktion von Lebensmitteln zu sorgen. Nach Inbetriebnahme wird eine Anlagendesinfektion der Trinkwasserinstallation durchgeführt. Dabei wird das Installationssystem ab dem safeliQ:EA30 für 48 h mit 150 mg/l Wasserstoffperoxid befahren und anschließend mit hygienisch einwandfreiem Wasser aus dem safeliQ:EA30 ausgespült.

Ergebnis:

1. In den Monaten vor Einbau der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 lagen die mikrobiologischen Werte für 22°C und 36°C teilweise über dem Trinkwassergrenzwert.
2. Direkt nach Inbetriebnahme lagen die Koloniezahlen für 22°C und 36°C vor der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 Werte knapp unter dem Trinkwassergrenzwert. Direkt nach der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 liegen diese Werte jeweils bei 0 KBE/1 ml.
3. An der Zapfstelle in der Produktion zeigen sich direkt nach Inbetriebnahme der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 Werte unter dem Trinkwassergrenzwert. Nach 2 Wochen Betrieb mit der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 liegen die Werte bei 0 KBE/1 ml.
4. Nach einer behandelten Wassermenge von 200 m³ wurden bei der regulären hygienischen Beprobung der relevanten Zapfstellen in der Produktion keine Koloniezahlen bei 22°C und 36°C nachgewiesen (Messwert 0 KBE/1 ml).
5. Eine physikalisch/chemische Wasseranalyse vor und nach der Adsorptionsanlage zeigt im Rahmen der Messgenauigkeit keine wesentlichen Veränderungen der Wasserqualität.

Fazit:

Der Feldtest zeigt, dass die Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 eine chemikalienfreie Keimreduktion ermöglicht und somit hygienisch einwandfreie Bedingungen nach Trinkwasserverordnung herstellt. Das Wasser kann somit zur Produktion von Lebensmitteln verwendet werden.



Wasseranalyse

Analyseparameter	Messwert/ Beschreibung	Einheit
Aluminium	<0,0100	mg/l
Calciumhärte (als Ca)	1,8	°dH
Eisen gesamt	<0,0010	mg/l
Gesamthärte	2,2	°dH
Gesamt-Phosphor	0,001	mg/l
Gesamt-Phosphor (als PO ₄)	0,003	mg/l
Karbonathärte	2,2	°dH
Kupfer	0,003	mg/l
Leitfähigkeit (25 °C)	653	µS/cm
Mangan	<0,0010	mg/l
pH-Wert (Labormessung)	7,39	
Silikat (als SiO ₂)	13	mg/l
SSK (254 nm)	1,2	1/m
TOC	1,0	mg/l
Trübung	0,08	NTU
UV-Transmission (bei 253,7 nm/5 cm)	86,9	%
Zink	0,033	mg/l



Daten der mikrobiologischen Untersuchungen

VOR Einbau der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30:

Datum	04.04.2016	Einheiten
Entnahmestelle	Zapfstelle 1 Produktion	
Wassertemperatur vor Ort	13,5	°C
Koloniezahl bei 22 °C	219	KBE/mL
Koloniezahl bei 36 °C	101	KBE/mL

Datum	26.04.2016	Einheiten
Entnahmestelle	Zapfstelle 1 Produktion	
Wassertemperatur vor Ort	15,1	°C
Koloniezahl bei 22 °C	5	KBE/mL
Koloniezahl bei 36 °C	16	KBE/mL

Datum	05.07.2016		Einheiten
Entnahmestelle	Zapfstelle 1 Produktion	Zapfstelle 2 Produktion	
Wassertemperatur vor Ort	21,4	21,4	°C
Koloniezahl bei 22 °C	118	123	KBE/mL
Koloniezahl bei 36 °C	86	90	KBE/mL



Inbetriebnahme der Adsorptionsanlage am 17.10.2016:

Nach Einbau der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 und Anlagendesinfektion der Trinkwasserinstallation:

Datum	24.10.2016			Einheiten
Entnahmestelle	Probeventil <u>vor</u> Adsorber	Probeventil <u>nach</u> Adsorber	Zapfstelle 1 Produktion	
Wassertemperatur vor Ort	-	-	-	°C
Koloniezahl bei 22°C	3	0	54	KBE/mL
Koloniezahl bei 36°C	75	0	18	KBE/mL

Nach 2 Wochen Betrieb der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 und 38 m³ behandeltem Wasser:

Datum	09.11.2016			Einheiten
Entnahmestelle	Probeventil <u>vor</u> Adsorber	Probeventil <u>nach</u> Adsorber	Zapfstelle 1 Produktion	
Wassertemperatur vor Ort	-	-	-	°C
Koloniezahl bei 22°C	2	0	0	KBE/mL
Koloniezahl bei 36°C	55	0	0	KBE/mL

Nach 6 Wochen Betrieb der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 und 90 m³ behandeltem Wasser:

Datum	06.12.2016		Einheiten
Entnahmestelle	Zapfstelle 1 Produktion	Zapfstelle 2 Produktion	
Wassertemperatur vor Ort	13	11,8	°C
Koloniezahl bei 22 °C	0	0	KBE/mL
Koloniezahl bei 36 °C	0	0	KBE/mL

Nach 14 Wochen Betrieb der Adsorptionsanlage safeliQ:EA30 und 200 m³ behandeltem Wasser:

Datum	09.02.2017			Einheiten
Entnahmestelle	Probeventil <u>vor</u> Adsorber	Probeventil <u>nach</u> Adsorber	Zapfstelle 1 Produktion	
Wassertemperatur vor Ort	-	-	-	°C
Koloniezahl bei 22°C	0	0	0	KBE/mL
Koloniezahl bei 36°C	0	1	0	KBE/mL



Ansichten der Adsorber Baureihe

