



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4586CM0231

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt a.d. Donau
Vertreiber <i>distributor</i>	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt a.d. Donau
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Neutralisationseinrichtung für Gasfeuerstätten (4586)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Neutralisationseinrichtung für Gasfeuerstätten
Modell <i>model</i>	GENO®-Neutra N-
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: Ü 3006-01/13 vom 20.09.2013 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 114 (01.07.1996)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

10.06.2017 / 14-0344-GNV

04.06.2014 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
GENO®-Neutra N-14	Standzeit: 1100 h zul. Kessel-Nennwärmebelastung : 100 kW	
GENO®-Neutra N-70	Standzeit: 900 h zul. Kessel-Nennwärmebelastung : 500 kW	
GENO®-Neutra N-210	Standzeit: 900 h zul. Kessel-Nennwärmebelastung : 1500 kW	